

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.ПБ68.В.01489

№ 0000547

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «КЛАССЕН-РУС» («CLASSEN-RUS»)
 Адрес: 215010, РОССИЯ, Смоленская область, город Гагарин, Промышленный проезд, дом 9.
 Телефон: +74813534816, факс: +74813534816.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«CLASSEN Holz Kontor GmbH», филиал компании W. Classen GmbH & Co. KG
 Адрес: ГЕРМАНИЯ, Werner-von-Siemens Strasse 18-20, D56759 Kaisersesch.
 Телефон: +4926539800, факс: +492653980299.
 Филиалы завода изготовителя согласно приложению №1 на 1 листе (бланк ТР № 0000340).

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, дом 24, стр. 3, тел. +7(499) 677-56-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 19.04.2013г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели для пола на основе древесноволокнистых плит (HDF), облицованные бумагой, пропитанные смолой, толщина от 5 мм до 12 мм, плотность от 850 до 1000 кг/м³, с маркировкой «Classen», «Artens», «Maestro», «Maxwood», «Ziber», «Aberhof», «Beaver Creek», «Sensa», «Wiparquet», «Extravagant», «Dafino», «Futuro», выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

55 4470

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

4411 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ с изм. N 117-ФЗ от 10.07.2012 г. и N 185-ФЗ от 02.07.2013г.). Приложение, таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5, согласно приложению №2 на 1 листе (бланк ТР № 0000341).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет сертификационных испытаний № ППБ-232/03-2015 от 30.03.2015 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 31.10.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НПС.DE.001.ОС.04.00463 от 11.09.2014 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НПС.001.ОС.04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.03.2015 по 29.03.2018

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.П. Филатчев

интервал, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты)

Д.Л. Голубева

интервал, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.ПБ68.В.01489

(обязательная сертификация)

№ 0000340

Приложение №1

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии, входящих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
«Classen Holz Kontor GmbH»	ГЕРМАНИЯ, Werner-von-Siemens-Straße 18-20, D-56759 Kaisersesch.
«Classen Vertriebs GmbH»	ГЕРМАНИЯ, Werner-von-Siemens-Straße 18-20, D-56759 Kaisersesch.
«Classen Flooring International GmbH»	ГЕРМАНИЯ, Werner-von-Siemens-Straße 18-20, D-56759 Kaisersesch.
«Dispoline GmbH Holzwerkstoff-Sortimenter»	ГЕРМАНИЯ, Werner-von-Siemens-Straße 18-20, D-56759 Kaisersesch.
«Wiparquet GmbH Innenausbausysteme»	ГЕРМАНИЯ, Werner-von-Siemens-Straße 18-20, D-56759 Kaisersesch.
«Elementebau Gesellschaft mbH & Co. KG»	ГЕРМАНИЯ, Bonnstr. 270, 50354 Hürth – Hermülheim.
«Akzenta Fußbodensysteme GmbH»	ГЕРМАНИЯ, Werner-von-Siemens-Straße 18-20, D-56759 Kaisersesch.
«Akzenta Vertriebs GmbH»	ГЕРМАНИЯ, Werner-von-Siemens-Straße 18-20, D-56759 Kaisersesch.
«Akzenta Paneele + Profile GmbH»	ГЕРМАНИЯ, Werner-von-Siemens-Straße 18-20, D-56759 Kaisersesch.
«Classen Industries GmbH»	ГЕРМАНИЯ, An der Birkenpfehlheide 6, D-15837 Baruth.
«Fiberboard GmbH»	ГЕРМАНИЯ, An der Birkenpfehlheide 4, D-15837 Baruth.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.П. Филатчев
интервал, филиалД.Л. Голубева
интервал, филиал

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ДЕ.ПБ68.В.01489

(обязательная сертификация)

№ 0000341

Приложение №2

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Малоопасные (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)

А.П. Филатчев

Д.Л. Голубева