

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ04.В.01580
(номер сертификата соответствия)

ТР 1375232
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ **Закрытое акционерное общество по производству напольных покрытий**
(наименование и место-нахождение заявителя) **"ТАРКЕТТ" (ЗАО "ТАРКЕТТ"). Адрес: 446300, Россия, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д 1. ОГРН: 1026303207226. Телефон 8(84661) 3-50-70, факс 8(84661) 3-51-17.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Закрытое акционерное общество по производству напольных покрытий**
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) **"ТАРКЕТТ" (ЗАО "ТАРКЕТТ"). Адрес: 446300, Россия, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д 1. ОГРН: 1026303207226. Телефон 8(84661) 3-50-70, факс 8(84661) 3-51-17.**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **ФГБОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул. Б.Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684.**
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан **23.12.2011г.** Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ **Покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное - гомогенный ПВХ линолеум тип "HORIZON" ("ГОРИЗОНТ"), тип "PRIMO PLUS" ("ПРИМО ПЛЮС"), тип "MONOLIT" ("МОНОЛИТ"), тип "MELODIA" ("МЕЛОДИЯ"), тип "ARIA" ("АРИЯ"). ТУ 5771-015-54031669-2006 с изм 1-4.**
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 7111

Серийный выпуск. СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) **Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) и Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ О внесении изменений в**

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Глава 3, статья 13, п.п. 7, 8, 9, 10, табл. 3 и 27 (см. Приложение № 0438061)

код ТН ВЭД России
3918 10 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ **Акт по результатам Инспекционного контроля № 1130/1170/1171/1172/1173/ТР/ИК-2013 от 26.06.2013г., Акт проверки производства при ИК № 1130/1170/1171/1172/ТР/ИК-2013 от 24.05.2013г. (ОС Академия ГПС МЧС России). Отчет по испытаниям № 08/ИК-2013 от 24.06.2013г., ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН13 от 25.08.2010г. (129366, г.Москва, ул. Б.Галушкина, д.4).**

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ **ТУ 5771-015-54031669-2006 с изм 1-4, техническая документация Изготовителя, Сертификаты соответствия интегрированной системы менеджмента на соответствие международным стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 с 14.02.2013г. по 18.04.2014г. Сертификат соответствия № C-RU.ПБ04.В.01170 от 03.09.2012г.**
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.06.2013 по 01.12.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков
А.Г. Ермакова

Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Г. Ермакова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ04.В.01580

(обязательная сертификация)

ТР **0438061**

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил |
|--|--|--|
| ГОСТ 30402-96 | Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость. | Группа воспламеняемости В2 |
| ГОСТ Р 51032-97 | Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени. | Группа распространения пламени РП1 |
| ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. | Материал с умеренной дымообразующей способностью |
| ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. | Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения |

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ, табл. 27, табл. 3

| Свойства материалов | Группа |
|--|--|
| Воспламеняемость | Умеренновоспламеняемые (В2) |
| Способность распространения пламени по поверхности | Нераспространяющие (РП1) |
| Дымообразующая способность | С умеренной дымообразующей способностью (Д2) |
| Токсичность продуктов горения | Умеренноопасные (Т2) |
| Класс пожарной опасности материала КМ2 | |



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Г. Ермакова